倉庫上部平面図 1/100

EAガラリ（建築工事）		
—		1
EA 400m³/h（有効0.03m²）		

空調機械室		
HS	200×200	1
EA	450m³/h	
BOX	400×400×300H	
—		

多目的便所		
HS	150×150	1
EA	100m³/h	
BOX	350×350×300H	
—		

洗濯室 (2)		
HS（サランフィルタ付）	200×200	1
OA	150m³/h	
BOX	400×400×300H	
GW 25t 内貼		

女子便所		
HS	200×200	2
EA	200m³/h	
BOX	400×400×300H	
—		

男子便所		
HS	200×200	2
EA	200m³/h	
BOX	400×400×300H	
—		

和室		
HS（サランフィルタ付）	400×400	1
OA	850m³/h	
BOX	600×600×450H	
GW 25t 内貼		
HS	350×350	1
EA	850m³/h	
BOX	550×550×400H	
—		

OAガラリ（建築工事）	
OA 1050m³/h（有効0.15m²）	1
OAGチャンバー	
1000×500×500H	
GW 25t 外貼	

EAガラリ（建築工事）	
EA 1050m³/h（有効0.08m²）	1
EAGチャンバー	
800×500×500H	
GW 25t 外貼	

地域交流スペース		
HS	1200×300	1
EA	2400m³/h	
—		
—		

相談室		
VHS	250×250	1
OA	450m³/h	
BOX	450×450×350H	
—		
HS	250×250	1
EA	450m³/h	
BOX	450×450×350H	
—		

Ⓐ－Ⓐ 断面図 1/100

EAガラリ（建築工事）	
EA 3050m³/h（有効0.22m²）	1
EAGチャンバー	
1400×500×800H	
—	

OAガラリ（建築工事）	
OA 3050m³/h（有効0.31m²）	1
OAチャンバー（中仕切）	
1900×500×800H	
—	

空調機械室上部平面図 1/100

KeyPlan

凡例	
━━━━	防火区画
━ ‐ ‐ ━	防火上主要間仕切

NIKKEN ARCHITECTS / ENGINEERS

株式会社 日総建

一級建築士登録 第109497号 担当
北川 昭夫 北川

計画名 養護老人ホーム静香園新築工事
図面名 空調換気設備 ダクト平面図 (2)

棟名
工事区分 機械
製作年月
縮尺 1／100
図面番号 M-09
ファイル名 —